

ZERTIFIKAT

| | |
|----------------------------|---|
| Zertifikatinhaber | Groke Türen GmbH Faureciastr. 3-5 76767 Hagenbach DEUTSCHLAND |
| Produkt | Einbruchhemmende Türen |
| Typ, Modell | Groke GT 190 ((innenöffnend)) |
| Prüfgrundlage(n) | DIN EN 1627:2011-09 Zertifizierungsprogramm Einbruchhemmende Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse (2012-01) |
| Konformitätszeichen |  |
| Registernummer | 4T128 |
| Gültig bis | 2026-11-30 |
| Nutzungsrecht | Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang. |

ANHANG

Seite 1 von 1

| | |
|---|--|
| Zertifikat | 4T128 von 2023-06-15 |
| Technische Angaben | <p>Widerstandsklasse: RC 2</p> <p>Elementart: Hauseingangstür</p> <p>Flügelart: einflügelig, innenöffnend</p> <p>Material: Aluminium</p> <p>Profilsystem: "Groke GT 190 Arcade" alternativ: "Groke GT 190 Symphonie"</p> <p>Abmessungen Flügel: min. 800 mm x 1614 mm, max. 1300 mm x 2914 mm</p> <p>Modellvarianten: wahlweise mit festem Seitenteil und/oder Oberlicht</p> <p>Bei Haustüren mit einseitig flügelüberdeckenden Füllungen und dem geprüften Verglasungs- und Glasanbindungssystem werden ausschließlich Lichtausschnitte mit Größen kleiner einer durchgangsfähigen Öffnung (DIN EN 1630:2011-09 Abschnitt 3.11) zugelassen.</p> |
| Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle | EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 01217 Dresden DEUTSCHLAND |
| Prüfbericht(e) | 2614034-01 von 2016-06-28 2619133-GS 05 von 2023-01-16 |

