

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Groke Türen GmbH Faureciastr. 3-5 76767 Hagenbach DEUTSCHLAND
Produkt	Einbruchhemmende Türen
Typ, Modell	Groke GT 190 ((außenöffnend))
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 1627:2011-09 Zertifizierungsprogramm Einbruchhemmende Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse (2012-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	4T129
Gültig bis	2026-11-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	4T129 von 2023-06-15
Technische Angaben	Widerstandsklasse: RC 2 Elementart: Hauseingangstür Flügelart: einflügelig, außenöffnend Material: Aluminium Profilsystem: "Groke GT 190 Arcade" alternativ: "Groke GT 190 Symphonie" Abmessungen: min. 800 mm x 1614 mm, max. 1300 mm x 2914 mm Modellvarianten: mit und ohne Seitenteil
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 01217 Dresden DEUTSCHLAND
Prüfbericht(e)	2614034-02 von 2016-06-28 2619133-GS 05 von 2023-01-16

